認証番号：AQ-063-C4-2

令和８年10月１日

認証評価書

申請者	さんもく工業株式会社
製品名	防腐ＫＤスケヤー防腐・防蟻処理構造用集成材－４

１．評価

防腐・防蟻性能	２種（Ｋ３相当）
その他の性能	（公財）日本住宅・木材技術センターが定める優良木質建材等の品質性能評価基準の判定基準を満たしている。

注：判定基準はJASの基準を準用している。

２．認証製品の規格

用途	土台、梁、桁、柱
使用薬剤	アゾール・ピレスロイド化合物系（保存協会認定番号：A-5457）
薬剤処理	低圧噴射（集成材完成品処理）
樹種	オウシュウアカマツ、スプルース、ヒノキ、ベイマツ、スギ＋ベイマツ
接着性能	集成材のJAS　構造用集成材　使用環境Ａ、Ｃ
強度等級	集成材のJAS　構造用集成材　～E105-F345
寸法（mm）	短辺：89～149 長辺：89～149 材長：2000～6000

注：認証製品は品質性能試験・検査によって確認した性能が防腐・防蟻処理前のJAS表示の基準に適合するものに限る。