認証番号：AQ-063-B3-1

令和８年10月１日

認証評価書

申請者	さんもく工業株式会社
製品名	ウッディコム屋外製品部材

１．評価

防腐・防蟻性能	１種（Ｋ４相当）
その他の性能	（公財）日本住宅・木材技術センターが定める優良木質建材等の品質性能評価基準の判定基準を満たしている。

２．認証製品の規格

用途	施設グッズ類、サイン類、遊具類、エクステリア類、歩道資材類、柵・支柱・土木資材類
使用薬剤	銅・アゾール化合物系（保存協会認定番号：A-5324）
薬剤処理	加圧注入
樹種	スギ、ヒノキ
標準寸法（㎜）	施設グッズ類（ベンチ）：100×100×4000、φ200×4000 サイン類（案内板）：φ180×4000 遊具類（システム遊具）：φ100×4000、φ180×4000 エクステリア類（パーゴラ）：60×120×4000 歩道資材類（丸太階段）：φ100×1500 柵・支柱・土木資材類（木柵）：φ80×4000、φ150×4000

注：この認証ではインサイジングの影響は確認していません。